


## ( 신축 공동 )주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	HDC현대산업개발(주) 대구연경아이파크	②성명(대표자)	권 순 호, 정 경 구	
	주 소	대구광역시 동구 지묘동 982번지 (전화번호: 053-986-0018)			
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모		
		792 세대	84.91 m <sup>2</sup>	84.96 m <sup>2</sup>	104.03 m <sup>2</sup>
		139 세대	409 세대	244 세대	
측 정 자	상 호	상록환경위생(주) 	등 록 번 호	송파 제3호	
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)			

### 공동주택 공기질 측정결과(단위: μg/m<sup>3</sup>)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1지점	6/22 (13:00~14:01)	거실중앙부 (102-901)	남동향	3.3	372.3	54.0	35.1	40.5	28.7
2지점	6/22 (14:09~15:10)	거실중앙부 (103-201)	남동향	2.5	428.4	105.0	28.5	23.6	33.4
3지점	6/22 (13:12~14:13)	거실중앙부 (105-1502)	남서향	2.9	213.0	46.0	21.9	27.9	246.3
4지점	6/22 (13:23~14:24)	거실중앙부 (106-902)	남서향	2.6	281.9	58.5	10.7	23.5	7.3
5지점	6/22 (14:36~15:37)	거실중앙부 (107-303)	남동향	3.0	285.2	23.6	35.8	28.8	113.0
6지점	6/22 (14:47~15:38)	거실중앙부 (108-1601)	남동향	2.6	250.5	70.7	8.2	8.0	25.4
7지점	6/22 (15:50~16:51)	거실중앙부 (109-901)	남서향	2.6	225.4	59.7	19.6	22.0	10.1
8지점	6/22 (15:11~16:12)	거실중앙부 (110-204)	남서향	3.5	412.8	79.1	32.9	29.2	18.7
9지점	6/22 (16:21~17:21)	거실중앙부 (111-1703)	남동향	2.4	290.1	56.3	14.3	18.2	27.3
<b>평 균</b>				2.8	306.6	61.4	23.0	24.6	56.7

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2020 년 06 월 29일


제출자 HDC현대산업개발(주) 대구연경아이파크 신축공사 현장

현장소장 정 명 수 (서명 또는 인)



대구광역시 동구청장 귀하

## ( 신축 공동 )주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	HDC현대산업개발(주) 대구연경아이파크	②성명(대표자)	권 순 호, 정 경 구	
	주 소	대구광역시 동구 지묘동 982번지 (전화번호: 053-986-0018)			
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모		
792 세대		84.91 m <sup>2</sup> 139 세대	84.96 m <sup>2</sup> 409 세대	104.03 m <sup>2</sup> 244 세대	
측 정 자	상 호	상록환경위생 	등 록 번 호	송파 제3호	
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)			

### 공동주택 공기질 측정결과(단위: μg/m<sup>3</sup>)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	200 이하
1지점	6/10~6/12 (13:34~13:34)	거실중앙부 (102-102)	남동향	-	-	-	-	-	-	161.9
2지점	6/10~6/12 (13:20~13:20)	거실중앙부 (103-101)	남동향	-	-	-	-	-	-	107.2
3지점	6/10~6/12 (12:27~12:27)	거실중앙부 (105-102)	남서향	-	-	-	-	-	-	81.2
4지점	6/10~6/12 (12:56~12:56)	거실중앙부 (109-101)	남서향	-	-	-	-	-	-	70.2
5지점	6/10~6/12 (12:49~12:49)	거실중앙부 (111-103)	남동향	-	-	-	-	-	-	110.8
평 균				-	-	-	-	-	-	106.3

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2020 년 06 월 16일

제출자 HDC현대산업개발(주) 대구연경아이파크 신축공사 현장  
현장소장 정 명 수 (서명 또는 인)



대구광역시 동구청장 귀하