

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	HDC현대산업개발(주) 병점역 아이파크캐슬			②성명(대표자)		권 순 호, 정 경 구			
	주 소	경기도 화성시 병점동 675번지 일원 (전화번호: 031-222-0104)								
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모							
			59.89 ㎡	75.94 ㎡	75.99 ㎡	84.96 ㎡	84.97 ㎡	84.98 ㎡	105.99 ㎡	134.66 ㎡
	1,534 세대	27 세대	102 세대	212 세대	119 세대	172 세대	798 세대	102 세대	2 세대	
측 정 자	상 호	상록환경위생(주) 			등 록 번 호		송파 제3호			
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)								

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1지점	3/19 (13:00~14:01)	거실중앙부 (101-703)	남동향	0.1	608.9	34.2	20.4	50.3	5.2
2지점	3/19 (13:15~14:16)	거실중앙부 (102-202)	남동향	0.1	616.8	55.9	11.4	23.0	3.6
3지점	3/19 (14:40~15:41)	거실중앙부 (103-2503)	남향	0.2	695.0	34.9	26.0	40.1	14.2
4지점	3/19 (13:20~14:20)	거실중앙부 (104-1404)	남서향	1.2	223.5	9.9	19.9	38.3	7.8
5지점	3/19 (13:00~14:00)	거실중앙부 (110-301)	남향	0.2	904.5	25.9	26.0	49.5	10.7
6지점	3/19 (14:55~15:56)	거실중앙부 (111-2602)	남동향	4.3	831.6	20.7	31.2	61.4	15.0
7지점	3/19 (14:10~15:11)	거실중앙부 (112-1102)	남동향	0.2	715.9	34.0	42.9	101.3	12.2
8지점	3/19 (14:27~15:28)	거실중앙부 (113-101)	남동향	0.1	853.6	11.5	33.8	69.3	5.7
9지점	3/19 (15:22~16:23)	거실중앙부 (114-2102)	남동향	0.3	98.1	9.1	13.7	23.9	5.2

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위
와 같이 보고(공고)합니다.

2021 년 03 월 23 일


제출자 HDC현대산업개발(주) 병점역 아이파크캐슬 신축공사 현장

현장대리인 나 성 수 (서명 또는 인)



경기도 화성시장 귀하

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	HDC현대산업개발(주) 병점역 아이파크캐슬			②성명(대표자)		권 순 호, 정 경 구			
	주 소	경기도 화성시 병점동 675번지 일원 (전화번호: 031-222-0104)								
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모							
			59.89 m ²	75.94 m ²	75.99 m ²	84.96 m ²	84.97 m ²	84.98 m ²	105.99 m ²	134.66 m ²
	1,534 세대	27 세대	102 세대	212 세대	119 세대	172 세대	798 세대	102 세대	2 세대	
측 정 자	상 호	상록환경위생(주) 			등 록 번 호		송파 제3호			
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)								

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
10지점	3/19 (16:00~17:01)	거실중앙부 (115-1203)	남동향	0.4	294.0	7.9	35.4	22.9	17.8
11지점	3/19 (13:01~14:02)	거실중앙부 (121-102)	남향	0.1	241.3	10.0	13.0	22.1	8.9
12지점	3/19 (13:16~14:16)	거실중앙부 (122-104)	남동향	0.2	246.0	11.2	80.4	156.7	30.1
13지점	3/19 (14:10~15:11)	거실중앙부 (122-1401)	남동향	0.1	191.0	12.0	30.2	36.8	25.7
14지점	3/19 (13:11~14:12)	거실중앙부 (124-1403)	남동향	0.3	485.2	10.7	42.9	75.4	19.6
15지점	3/19 (13:00~14:00)	거실중앙부 (125-904)	서향	0.3	500.0	9.6	28.6	62.0	9.1
16지점	3/19 (14:31~15:31)	거실중앙부 (126-204)	서향	0.3	351.9	8.6	17.1	32.5	10.8
17지점	3/19 (15:23~16:24)	거실중앙부 (127-2301)	남향	1.8	427.5	35.3	59.2	227.9	5.1
평 균				0.6	487.3	20.1	31.3	64.3	12.2

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위
와 같이 보고(공고)합니다.

2021 년 03 월 23 일

제출자 HDC현대산업개발(주) 병점역 아이파크캐슬 신축공사 현장

현장대리인 나 성 수 (서명 또는 인)



경기도 화성시장 귀하

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시
공
자

상호(사업장명칭)	HDC현대산업개발(주) 병점역 아이파크캐슬			②성명(대표자)		권 순 호, 정 경 구			
주 소	경기도 화성시 병점동 675번지 일원 (전화번호: 031-222-0104)								
공동주택 현황	공급세대	세대별 규모							
		59.89 ㎡	75.94 ㎡	75.99 ㎡	84.96 ㎡	84.97 ㎡	84.98 ㎡	105.99 ㎡	134.66 ㎡
	1,534 세대	27 세대	102 세대	212 세대	119 세대	172 세대	798 세대	102 세대	2 세대

측
정
자

상 호	상록환경위생(주) 			등 록 번 호		승파 제3호			
주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)								

공동주택 공기질(라돈) 측정결과(단위:Bq/m³)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	밀폐조건 (48시간평균 권고기준)	환기장치 가동조건 (24시간 평균 관리기준)	관리기준 도달시간 (148 이하)
권고기준	-	-	-	200 이하	148 이하	-
1지점	3/19~3/22 (13:29~13:29)	거실중앙부 (101-703)	남동향	81.8	12.3	-
2지점	3/12~3/15 (13:49~13:49)	거실중앙부 (102-202)	남동향	160.1	42.8	3 hr
3지점	3/19~3/22 (13:34~13:34)	거실중앙부 (103-2503)	남향	109.9	21.1	-
4지점	3/19~3/22 (13:28~13:28)	거실중앙부 (104-1404)	남서향	47.1	8.6	-
5지점	3/19~3/22 (13:57~13:57)	거실중앙부 (111-2602)	남동향	47.4	8.1	-
6지점	3/19~3/22 (13:48~13:48)	거실중앙부 (112-1102)	남동향	82.0	9.2	-
7지점	3/19~3/22 (13:58~13:58)	거실중앙부 (113-101)	남동향	91.3	15.1	-

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2021 년 03 월 23 일

제출자 HDC현대산업개발(주) 병점역 아이파크캐슬 신축공사 현장

현장대리인 나 성 수 (서명 또는 인)



경기도 화성시장 귀하

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	HDC현대산업개발(주) 병점역 아이파크캐슬			②성명(대표자)		권 순 호, 정 경 구			
	주 소	경기도 화성시 병점동 675번지 일원 (전화번호: 031-222-0104)								
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모							
			59.89 ㎡	75.94 ㎡	75.99 ㎡	84.96 ㎡	84.97 ㎡	84.98 ㎡	105.99 ㎡	134.66 ㎡
	1,534 세대	27 세대	102 세대	212 세대	119 세대	172 세대	798 세대	102 세대	2 세대	
측 정 자	상 호	상록환경위생(주) 			등 록 번 호		송파 제3호			
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)								

공동주택 공기질(라돈) 측정결과(단위:Bq/m³)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	밀폐조건 (48시간평균 권고기준)	환기장치 가동조건 (24시간 평균 관리기준)	관리기준 도달시간 (148 이하)
권고기준	-	-	-	200 이하	148 이하	-
8지점	3/12~3/15 (13:32~13:32)	거실중앙부 (122-104)	남동향	89.4	22.9	-
9지점	3/12~3/15 (13:31~13:31)	거실중앙부 (122-1401)	남동향	154.2	36.9	0 hr
10지점	3/12~3/15 (13:48~13:48)	거실중앙부 (124-1403)	남동향	155.2	68.2	0 hr
11지점	3/12~3/15 (14:06~14:06)	거실중앙부 (126-204)	서향	167.0	42.5	2 hr
12지점	3/19~3/22 (13:51~13:51)	거실중앙부 (127-2301)	남향	79.8	6.5	-
평 균				105.4	24.5	-

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위
와 같이 보고(공고)합니다.

2021 년 03 월 23 일

제출자 HDC현대산업개발(주) 병점역 아이파크캐슬 신축공사 현장

현장대리인 나 성 수 (서명 또는 인)

경기도 화성시장 귀하