



환경을 생각하는 회사 “상록환경위생(주)”

“WWW.SRE.CO.KR”

수신자 : HDC현대산업개발(주) 안양임곡3지구주택재개발사업(비산자이아이파크)

신축공사 현장

제 목 : 실내공기측정 결과서 제출.

-
1. 「실내공기질 관리법」 제9조1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항, 국립환경과학원고시 제 2020-23호의 실내공기질 공정시험기준 규정에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 제출합니다.
 2. 기타 궁금한 사항은 당사로 문의 주시기 바랍니다.

첨부

- 신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고) 1부

상록환경위생주식회사
대표이사 신 광




담당자 : 분석실 송진섭

시행 상록 제 41-042 호 (2021. 10. 25)

우 05855 서울시 송파구 송파대로 167 문정역테라타워 A동410호 / <http://www.sre.co.kr>

전화 (02)556-6929 / 전송(Fax) (02)556-7580 / 이메일 sangrok@sre.co.kr

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(광고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	HDC현대산업개발(주) 안양임곡3지구주택재개발사업 (비산자이아이파크)		②성명(대표자)	권 순 호, 정 경 구			
	주 소	경기도 안양시 동안구 비산1동 515-2번지 일원 (전화번호: 031-443-9114)						
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모					
			39.9368 m ²	45.5844 m ²	75.9974 m ²	75.9442 m ²		
			344 세대	113 세대	55 세대	55 세대		
		1,038 세대	84.9856 m ²	84.9890 m ²	75.9534 m ²	-		
			304 세대	112 세대	55 세대			
측 정 자	상 호	상록환경위생 		등 록 번 호	송파 제3호			
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)						

공동주택 공기질 측정결과(단위: μg/m³)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1지점	10/18 (13:39~14:40)	거실중앙부 (110-1503)	남서향	2.1	205.3	36.2	14.7	23.0	9.4
2지점	10/18 (13:52~14:52)	거실중앙부 (110-1504)	정서향	2.0	464.1	22.9	15.0	43.5	6.3
3지점	10/18 (14:56~15:57)	거실중앙부 (115-302)	정서향	1.2	272.1	19.5	9.7	12.6	13.2
4지점	10/18 (15:10~16:11)	거실중앙부 (116-2704)	정서향	1.7	202.1	23.9	18.3	19.0	9.3
5지점	10/18 (13:25~14:26)	거실중앙부 (117-302)	정남향	2.0	258.1	15.2	15.6	71.4	18.6
6지점	10/18 (14:37~15:38)	거실중앙부 (118-2803)	남서향	0.9	217.0	25.5	30.3	91.0	4.6
7지점	10/18 (15:48~16:49)	거실중앙부 (119-1302)	남동향	1.1	190.9	33.3	66.1	140.8	29.6

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(광고)합니다.


2021 년 10 월 25 일

제출자 HDC현대산업개발(주) 안양임곡3지구주택재개발사업(비산자이아이파크) 신축공사 현장
현장대리인 박 형 건 (서명 또는 인)



경기도 안양시장 귀하

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)


시 공 자	상호(사업장명칭)	HDC현대산업개발(주) 안양임곡3지구주택재개발사업 (비산자이아이파크)		②성명(대표자)	권 순 호, 정 경 구			
	주 소	경기도 안양시 동안구 비산1동 515-2번지 일원 (전화번호: 031-443-9114)						
공 동 주 택 현 황	공급세대	세대별 규모						
		39.9368 m ²	45.5844 m ²	75.9974 m ²	75.9442 m ²			
	1,038 세대	344 세대	113 세대	55 세대		55 세대		
		84.9856 m ²	84.9890 m ²	75.9534 m ²		-		
		304 세대	112 세대		55 세대			
측 정 자	상 호	상록환경위생(주) 		등 록 번 호	송파 제3호			
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)						

공동주택 공기질 측정결과(단위: μg/m³)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
8지점	10/18 (16:58~17:58)	거실중앙부 (119-1303)	남동향	1.0	198.6	42.0	67.3	128.2	43.5
9지점	10/18 (13:36~14:37)	거실중앙부 (120-301)	남동향	1.4	281.9	29.1	43.8	66.5	37.3
10지점	10/18 (14:40~15:41)	거실중앙부 (120-302)	남동향	1.2	177.7	32.8	97.9	113.8	107.3
11지점	10/18 (15:51~16:52)	거실중앙부 (121-2703)	남서향	1.9	242.3	19.3	34.5	39.7	24.9
12지점	10/18 (16:55~17:56)	거실중앙부 (121-2704)	남서향	2.1	303.5	19.3	24.5	29.3	35.2
평 균				1.6	251.1	26.6	36.5	64.9	28.3

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2021 년 10 월 25 일

제출자 HDC현대산업개발(주) 안양임곡3지구주택재개발사업(비산자이아이파크) 신축공사 현장
현장대리인 박 형 건 (서명) 

경기도 안양시장 귀하