

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	HDC현대산업개발 개나리 4차 주택재건축 현장				②성명(대표자)		유 병 규		
	주 소	서울특별시 강남구 테헤란로44길 18 (전화번호:010-6338-0778)								
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모							
			52.340 m²	59.994 m²	59.945 m²	59.970 m²	84.990 m²	84.915 m²	115.955 m²	
			7 세대	38 세대	31 세대	24 세대	142 세대	66 세대	29 세대	
		499 세대	115.216m²	120.892 m²	125.462 m²	125.413 m²	129.877 m²	155.144 m²	168.067 m²	
20 세대			5 세대	82 세대	28 세대	2 세대	24 세대	1 세대		
측 정 자	상 호	상록환경위생				등 록 번 호		송파 제3호		
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)								

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈	
권고기준	-	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	200 이하	
1지점	3/16 (14:37~15:37)	거실중앙부 (101-303)	정남향	4.7	450.5	13.6	130.0	220.6	10.0	밀폐	-
										환기	-
										(-)	
2지점	3/16 (15:10~16:10)	거실중앙부 (101-3202)	정남향	7.8	331.8	24.4	46.0	80.3	8.3	밀폐	-
										환기	-
										(-)	
3지점	3/16 (14:01~15:01)	거실중앙부 (102-1801)	남서향	9.6	513.9	21.6	53.4	93.8	12.4	밀폐	-
										환기	-
										(-)	
4지점	3/31 (15:01~16:02)	거실중앙부 (103-202)	정동향	2.0	569.0	16.3	19.3	50.0	9.4	밀폐	-
										환기	-
										(-)	
5지점	3/31 (16:10~17:11)	거실중앙부 (104-3003)	북서향	2.7	545.6	18.9	22.7	33.3	10.5	밀폐	-
										환기	-
										(-)	
6지점	3/31 (15:10~16:11)	거실중앙부 (105-1701)	북동향	2.5	603.1	18.9	24.3	35.0	11.5	밀폐	-
										환기	-
										(-)	
평 균				4.9	502.3	19.0	49.3	85.5	10.3	밀폐	-
										환기	-
										(-)	

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를
위와 같이 보고(공고)합니다.

2022 년 04 월 04 일

제출자 HDC현대산업개발 개나리 4차 재건축 현장

현장대리인 박 홍 열 (서명 또는 인)

서울특별시 강남구청장 귀하