

## ( 신축 공동 )주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	HDC현대산업개발 고척아이파크 MD단지	②성명(대표자)	정몽규, 정경구									
	주 소	서울특별시 구로구 고척동 100-7 (전화번호:02-2614-0111 )											
	공 동 주 택 현 황	공급세대	세대별 규모										
			64.89 m <sup>2</sup>	64.93 m <sup>2</sup>	64.95 m <sup>2</sup>	64.93 m <sup>2</sup>	64.78 m <sup>2</sup>	64.95 m <sup>2</sup>	281 세대	277 세대	21 세대	20 세대	73 세대
1,459 세대		79.92 m <sup>2</sup>	79.93 m <sup>2</sup>	79.93 m <sup>2</sup>	79.89 m <sup>2</sup>	79.89 m <sup>2</sup>	79.75 m <sup>2</sup>	249 세대	256 세대	4 세대	103 세대	35 세대	6 세대
측 정 자	상 호	상록환경위생(주) 	등 록 번 호	송파 제3호									
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)											

공동주택 공기질 측정결과(단위: μg/m<sup>3</sup> 또는 Bq/m<sup>3</sup>)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데하이드	에틸벤젠	자일렌	스티렌
권고기준	-	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1지점	7/12 (14:24~15:23)	거실중앙부 (101-707)	남서향	15.2	970.3	64.9	36.9	93.0	15.7
2지점	7/12 (13:12~14:13)	거실중앙부 (101-1604)	남동향	12.2	719.9	52.1	23.3	57.1	11.8
3지점	7/25 (13:00~14:01)	거실중앙부 (101-2406)	남서향	1.3	971.0	150.7	14.3	25.7	22.6
4지점	7/25 (14:31~15:31)	거실중앙부 (102-702)	북동향	1.0	939.1	98.9	13.9	24.4	22.2
5지점	7/25 (14:15~15:16)	거실중앙부 (102-2603)	북동향	1.2	984.7	141.2	14.5	41.6	18.1
6지점	7/12 (16:00~17:01)	거실중앙부 (102-4407)	남서향	18.1	789.2	169.6	14.2	25.8	17.1

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2022 년 08 월 02 일

제출자 HDC현대산업개발 고척아이파크 MD단지 신축공사 현장

현장대리인 이 상 훈 (서명 )

서울특별시 구로구청장 귀하

## ( 신축 공동 )주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	HDC현대산업개발 고척아이파크 MD단지		②성명(대표자)		정몽규, 정경구					
	주 소	서울특별시 구로구 고척동 100-7 (전화번호:02-2614-0111 )									
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모								
			64.89 m <sup>2</sup> 281 세대	64.93 m <sup>2</sup> 277 세대	64.95 m <sup>2</sup> 21 세대	64.93 m <sup>2</sup> 20 세대	64.78 m <sup>2</sup> 73 세대	64.95 m <sup>2</sup> 134 세대			
	1,459 세대	79.92 m <sup>2</sup> 249 세대	79.93 m <sup>2</sup> 256 세대	79.93 m <sup>2</sup> 4 세대	79.89 m <sup>2</sup> 103 세대	79.89 m <sup>2</sup> 35 세대	79.75 m <sup>2</sup> 6 세대				
측 정 자	상 호	상록환경위생연구원 			등 록 번 호		송파 제3호				
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)									

### 공동주택 공기질 측정결과(단위: μg/m<sup>3</sup> 또는 Bq/m<sup>3</sup>)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌
권고기준	-	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
7지점	7/25 (16:00~17:01)	거실중앙부 (103-703)	남동향	0.8	515.3	139.5	10.9	31.1	12.5
8지점	7/25 (15:44~16:45)	거실중앙부 (103-2605)	남동향	1.1	823.9	112.8	10.6	22.4	16.9
9지점	7/12 (15:20~16:20)	거실중앙부 (104-705)	남동향	17.9	791.7	113.6	8.7	16.0	13.8
10지점	7/12 (14:10~15:11)	거실중앙부 (104-2602)	북동향	28.0	470.6	74.9	10.2	17.3	12.9
11지점	7/12 (13:00~14:01)	거실중앙부 (104-4403)	남동향	11.5	373.4	65.3	5.6	8.2	5.5

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2022 년 08 월 02 일

제출자 HDC현대산업개발 고척아이파크 MD단지 신축공사 현장

현장대리인 이 상 훈 (서명 또는 인)



서울특별시 구로구청장 귀하

## ( 신축 공동 )주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	HDC현대산업개발 고척아이파크 MD단지	②성명(대표자)	정몽규, 정경구						
	주 소	서울특별시 구로구 고척동 100-7 (전화번호: 02-2614-0111 )								
	공 동 주 택 현 황	공급세대	세대별 규모							
			64.89 m <sup>2</sup> 281 세대	64.93 m <sup>2</sup> 277 세대	64.95 m <sup>2</sup> 21 세대	64.93 m <sup>2</sup> 20 세대	64.78 m <sup>2</sup> 73 세대	64.95 m <sup>2</sup> 134 세대		
1,459 세대		79.92 m <sup>2</sup> 249 세대	79.93 m <sup>2</sup> 256 세대	79.93 m <sup>2</sup> 4 세대	79.89 m <sup>2</sup> 103 세대	79.89 m <sup>2</sup> 35 세대	79.75 m <sup>2</sup> 6 세대			
		상 호	상록환경위생 	등 록 번 호	송파 제3호					
주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)									

공동주택 공기질 측정결과(단위: μg/m<sup>3</sup> 또는 Bq/m<sup>3</sup>)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데하이드	에틸벤젠	자일렌	스티렌
권고기준	-	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
12지점	7/25 (17:10~18:10)	거실중앙부 (105-703)	남서향	1.3	659.3	112.1	17.3	50.6	16.0
13지점	7/12 (13:10~14:11)	거실중앙부 (105-2404)	남서향	16.1	359.6	57.3	45.0	147.8	41.4
14지점	7/12 (13:00~14:00)	거실중앙부 (105-3805)	남서향	19.4	861.6	146.5	56.7	173.2	22.1
15지점	7/12 (15:42~16:42)	거실중앙부 (106-2401)	북서향	13.2	778.6	88.2	13.0	24.0	13.2
16지점	7/12 (14:32~15:33)	거실중앙부 (106-4103)	남서향	24.3	650.2	113.5	22.7	53.2	20.8
<b>평 균</b>				<b>11.4</b>	<b>728.7</b>	<b>106.3</b>	<b>19.9</b>	<b>50.7</b>	<b>17.7</b>

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2022 년 08 월 02 일

제 출 자 HDC현대산업개발 고척아이파크 MD단지 신축공사 현장

현장대리인 이 상 훈 (서명 또는 인)



서울특별시 구로구청장 귀하

## ( 신축 공동 )주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	HDC현대산업개발 고척아이파크 RD단지	②성명(대표자)	정몽규, 정경구					
	주 소	서울특별시 구로구 고척동 100-7 (전화번호: 02-2614-0111 )							
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모						
		64.98 m <sup>2</sup>	64.96 m <sup>2</sup>	64.92 m <sup>2</sup>	79.97 m <sup>2</sup>				
	746 세대	170 세대	155 세대	142 세대	279 세대				
측 정 자	상 호	상록환경위생 	등 록 번 호	송파 제3호					
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)							

공동주택 공기질 측정결과(단위: μg/m<sup>3</sup> 또는 Bq/m<sup>3</sup>)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌
권고기준	-	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1지점	7/12 (16:20~17:20)	거실중앙부 (201-204)	남동향	13.8	574.5	85.0	16.1	30.6	10.6
2지점	7/12 (15:18~16:18)	거실중앙부 (201-1901)	남동향	23.4	626.0	147.2	28.1	55.2	18.9
3지점	7/12 (13:08~14:08)	거실중앙부 (202-203)	남동향	15.2	677.1	117.7	15.9	25.9	12.2
4지점	7/25 (13:01~14:02)	거실중앙부 (202-3401)	남동향	1.1	443.5	127.5	13.0	22.3	24.0
5지점	7/25 (13:12~14:13)	거실중앙부 (203-1801)	정동향	1.3	464.8	122.9	12.1	13.6	20.0

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2022 년 08 월 02 일

제출자 HDC현대산업개발 고척아이파크 MD단지 신축공사 현장  
현장대리인 이 상 훈 (서명 또는 인)



서울특별시 구로구청장 귀하

**( 신축 공동 )주택 공기질 측정결과 보고(공고)**

시 공 자	상호(사업장명칭)	HDC현대산업개발 고척아이파크 RD단지		②성명(대표자)		정몽규, 정경구				
	주 소	서울특별시 구로구 고척동 100-7 (전화번호:02-2614-0111)								
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모							
		64.98 m <sup>2</sup>	64.96 m <sup>2</sup>	64.92 m <sup>2</sup>	79.97 m <sup>2</sup>					
		746 세대	170 세대	155 세대	142 세대	279 세대				
측 정 자	상 호	상록환경위생연구원 		등 록 번 호		송파 제3호				
	주 소	서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 410호(문정동, 문정역테라타워) (전화번호: 02-556-6929)								

공동주택 공기질 측정결과(단위:µg/m<sup>3</sup> 또는 Bq/m<sup>3</sup>)

항 목	측 정 일 시 (시간)	측 정 지 점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌
권고기준	-	-	-	30 이하	1000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
6지점	7/25 (14:24~15:25)	거실중앙부 (203-3303)	정남향	1.2	634.3	97.7	23.1	53.9	18.3
7지점	7/12 (15:13~16:13)	거실중앙부 (204-203)	남동향	29.5	957.8	59.5	33.9	58.6	20.3
8지점	7/25 (14:34~15:35)	거실중앙부 (205-1604)	남동향	0.9	633.9	122.1	11.8	15.0	17.0
9지점	7/25 (15:46~16:47)	거실중앙부 (205-3005)	남서향	0.7	551.1	105.2	24.4	50.3	24.4
평 균				9.7	618.1	109.4	19.8	36.2	18.4

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2022 년 08 월 02 일

제출자 HDC현대산업개발 고척아이파크 MD단지 신축공사 현장

현장대리인 이 상 훈 (서명 또는 인)



서울특별시 구로구청장 귀하